

Kontrollplan/sjekkliste for prosjektering av småhus -Brannklasse 1

Adr: Nedre Dyrhusbakken Gnr.63 Bnr. 331 og 332 Tiltakshaver . Vollen Bygg og el.as ET =
Ansvarlig søker: Sivilarkitekt Nils Haugrud, Øvre Slottgate 12, 0157 Oslo Dato 210108

		Kontroll							
Fagområde	Kontrollpunkt	Grunnlag	Av hva	Kommentarer	Hvordan	Dokumentasjon	Dato	Sign	Bemerkninger
Kap 4.Måleregler									
§ 4-1 Etasjetall	Etasjetall	Veil TEK 97	Antall etasjer	Bruks til å finne brannkl	Beregning	Tegning		NH	
§ 4-2 Høyder	Gesimshøyde Mønehøyde	Veil TEK 97	Høyder sjekkers i forhold til regplanbestemmelser		Beregning	Tegning		NH	
§ 4-3 Avstand		Veil TEK 97	Til nabogrense	Fire meter til veggliv. -utkraging inntil én meter	Visuelt	Tegning		NH	
Kap 5.Produkter til byggverk. Alle produkter leveres av byggevarerleverandør som bekrefter at de er godkjente i eget avsluttende dok									
§ 5-11 Egenskap og dokumentasjon	Godkjenning	Veil TEK 97	Alle byggevarer	Ansvarlig for innkjøp innhenter dok fra leverandører.					
Kap 7.Personlig og materiell sikkerhet, Dokumenteres av 1-2-Tre Elementproduksjon AS (RIB)									
§ 7-23	Bæreevne	Veil TEK 97	R30 krav i BKL 1	Vegg 48x198mm min	Visuelt			NH	
		Veil TEK 97	R15 krav i BKL . Hus en et	Søyle min 198x148 min	Visuelt				RIB
		Veil TEK 97		Dragere					RIB
§ 7-24	Taktekking	Veil TEK 97	Type Ta< 8 m	Ikke tre eller torv/ Gips	Visuelt	Sit. plan. materialliste		NH	
Ant	Garasje og hus i ett	Veil TEK 97	Rom mellom garasje og hus	Garasje < 50 kvm-Tetthet Ventilasjonskrav til sluse.	Visuelt	Tegning			Ikke aktuell
	Brannmotstand mellom branceller	Veil TEK 97	EI 30 krav til skillende konstruksjon	Leilighetsskille/ Avstand til annen bruksenhet>8m Obs! Brannherdige vinduer?	Visuelt	NBI Detaljer Trehus 9.4.			Ikke aktuell

Kontrollplan/sjekkliste for prosjektering av småhus -Brannklasse 1

Adr: **Nedre Dyrhusbakken Gnr.63 Bnr. 331 og 332 Tiltakshaver . Vollen Bygg og el.as ET =**
Ansvarlig søker: Sivilarkitekt Nils Haugrud, Øvre Slottgate 12, 0157 Oslo Dato 210108

Fagområde	Kontrollpunkt	Grunnlag	Kontroll						Bemerkninger
			Av hva	Kommentarer	Hvordan	Dokumentasjon	Dato	Sign	
Personlig og materiall sikkerhet									
	Brannsmitte i hulrom i takflaten	Veil TEK 97	Brannsellebegr. Vegg helt opp til takstein	Leilighetsskille	Visuelt	NBI Detaljer Trehus Håndbok			Ikke aktuell
		Veil TEK 97	Tett gesimskasse min 2x1,8 ved EI 30 krav	Ved leilighetsskille	Visuelt	Tekst på snitt tegning			Ikke aktuell
§ 7-25	Brannslukningsutstyr	Veil TEK 97	Brannslange eller pulverapparat	6 kg pulver/ vann	Visuelt	Snitttegning		NH	
§ 7-26	Brannspredning	Veil TEK 97	Avstand til annen bruksenhet/ bolig	Min. 8 meter eller brannsellebegr. vegg	Visuelt	Sit. plan og tegninger		NH	
		Veil TEK 97	Avstand til annen bruksenhet/ garasje	Min. 2 meter ved garasje mindre enn 50 kvm. Eller brannsellebegr. vegg	Visuelt	Sit. plan og tegninger			Ikke aktuell
§ 7-27	Rømning	Veil TEK 97	Røykvarslere	En i hver etasje. evt i serie	Visuelt	Materialliste.		NH	
		Veil TEK 97	Inngangsdør	Karmbredde min 1 meter	Visuelt	Plantegning		NH	
		Veil TEK 97	Åpningsbare vinduer	I minst annenhver rom. Ikke skråvindu i takflaten- H. fra karm til ter. Maks 5m.	Visuelt	Plantegning		NH	
		Veil TEK 97	Åpningareal vindu	H>0,6m/ B>0,5m H+B>1,5 m Høyde over gulv. maks 1 m.	Visuelt	Plantegning		NH	
		Veil TEK 97	Åpningareal kjellervindu	H>0,5m/ B>0,6m / hoveddel	Visuelt	Plantegning			
Plassering og bæreevne									
§ 7-3	Skredfare		Kommunal informasjon	Forhåndskonferanse		Referat. Uttaleleser			
	Vindlast	NS 3479	Dimensjoneringsforutsetn.			NBI/ Beregninger			RIB
	Snølast	NS 3479	Dimensjoneringsforutsetn.	Beregn av takstolfabrikk-		Takstolletrandøre beregning			Takstolkonstruktør
	Egenlast	NS 3479	Dimensjoneringsforutsetn.	Etter tabell. Evt beregning	Ved behov.	NBI/ Beregninger			RIB
	Dimesjoner	NS 3470	Dimensjoneringsforutsetn.	Etter tabell. Evt beregning	Ved behov.	NBI/ Beregninger			RIB

Kontrollplan/sjekkliste for prosjektering av småhus -Brannklasse 1

Adr: **Nedre Dyrhusbakken** Gnr.63 Bnr. 331 og 332 Tiltakshaver . Vollen Bygg og el.as ET =
Ansvarlig søker: Sivilarkitekt Nils Haugrud, Øvre Slottgate 12, 0157 Oslo **Dato 210108**